

学校施設の耐震診断結果の公表について

町では、平成27年度に木造平屋建ての建物部分について、耐震診断を実施しました。
その結果を次のとおり公表いたします。

1. 耐震診断の対象とする建物

今別町立今別小学校

2. 耐震診断の結果

建物区分	建築年度	構 造	面 積m ²	Iw 値
校 舎	昭和34	木造平屋建て	1, 636	0. 22
屋内運動場	昭和34	木造平屋建て	397	0. 11

※平成7年度から平成10年度に大規模改修工事を実施

【説 明】

Iw 値 < 0. 7 大規模な地震に対して倒壊または崩壊する可能性が高い。